



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура Советского района  
г. Красноярск

ул. Николаева, 3г, г. Красноярск,  
Красноярский край, 660073

04.07.2022 № 7-01-2022



Заведующему МБДОУ «Детский  
сад № 217»

Петровской М.Ф.

ул. Устиновича, д. 38 Б  
г. Красноярск, 660073

dou217@mailkrsk.ru

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений законодательства  
о противодействии терроризму

Прокуратурой Советского района г. Красноярск проведена проверка исполнения законодательства о противодействии терроризму в МБДОУ «Детский сад № 217», в ходе которой установлено следующее.

МБДОУ «Детский сад № 217» является образовательным учреждением, относится к объектам 3 категории опасности, большинством посетителей которого являются несовершеннолетние лица.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусмотрена обязанность образовательной организации при осуществлении деятельности создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно статье 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ) противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципах приоритета мер предупреждения терроризма, защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

На основании статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ противодействие терроризму – это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика).

**БИ № 024770** Прокуратура Советского района г. Красноярск  
№ 7-01-2022/11рл164-22-20040009

Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 (далее – Требования).

Вместе с тем, проверкой установлено, что МБДОУ «Детский сад № 217» вопреки пункту 31 Требований система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте отсутствует.

В нарушение п. 48 Требований, после изменения мер по инженерно-технической защите объекта, актуализация паспорта безопасности не проводилась.

Также, в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» руководителем не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке.

Ворота, установленные на проездах к территории МБДОУ № 217 не обеспечены автоматической разблокировкой и (или) открыванием системой противопожарной защиты, либо ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у месте установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки в случае пожара, что является нарушением п. 71 Правил противопожарного режима в РФ (ППР В РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»

Установленные в ходе проверки прокуратурой района нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, о противодействии терроризму, требований об антитеррористической защищенности объекта образования стали следствием ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны должностных лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований законодательства. Ответственным должностным лицом за обеспечение антитеррористической, пожарной безопасности является заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Советского района г. Красноярск.
2. Принять конкретные меры к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности объекта образования.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения требований законодательства заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе.



4. О результатах рассмотрения представления и принятых конкретных мерах по устранению выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности, об антитеррористической защищенности объекта образования необходимо сообщить в прокуратуру Советского района г. Красноярска в письменной форме в течение одного месяца со дня внесения представления.

Заместитель прокурора района  
советник юстиции



Л.Р. Грекова